

## ICV nyomásvesztése [bar]

m <sup>3</sup> /óra	1"	1 1/2"	2"	3" egyenes	3" sarok
0,06	0,14				
0,11	0,14				
0,23	0,14				
1,14	0,28				
2,27	0,21				
3,41	0,21				
4,54	0,21	0,10			
6,81	0,28	0,10			
9,08	0,48	0,12	0,05		
11,36		0,15	0,08		
13,63		0,21	0,12		
17,03		0,27	0,16		
20,44		0,38	0,22		
22,71		0,48	0,29		
27,25		0,75	0,45		
30,66		0,87	0,54		
34,10		1,12	0,67	0,17	0,13
39,70			0,92	0,20	0,16
45,42			1,22	0,28	0,23
51,10				0,36	0,30
56,80				0,46	0,38
62,50				0,57	0,48
68,10				0,70	0,59

## ICV nyomásvesztése [kPa]

m <sup>3</sup> /óra	1"	1 1/2"	2"	3" egyenes	3" sarok
0,9	13,7				
1,9	13,7				
3,8	13,7				
18,9	27,5				
37,9	20,6				
56,8	20,6				
75,7	20,6	10,3			
113,5	27,5	10,3			
151,4	48,2	11,7	5,5		
189,2		15,1	8,2		
227,1		20,6	11,7		
283,8		26,8	16,5		
340,6		37,9	22,0		
378,5		48,2	28,9		
454,2		75,1	44,8		
510,9		87,5	54,4		
567,8		111,6	67,5	17,2	13,1
662,4			91,7	20,7	16,5
757,0			122,0	28,3	22,8
851,6				36,5	29,6
946,3				46,2	37,9
1040,9				57,2	47,6
1135,5				69,6	58,6